



A - A' SEC

評価番号 評H-016-1号				
6	パイプカラー	1	塩ビ	φ20×t1.0
5	かまぼこ座金	26	SPCC	t2.0
4	アルミリベット	26	アルミ	φ5×15
3	カラビナ	1	SHR15G	変D型
2	パイプ	13	STKM11A	φ19.1×t1.2
1	ロープ	1	クレモナス	石田製網製
品番	部品名	個数	材質	処理
名称 避難ロープ装置 ステップダンII型 5013				
承認	審査	設計	製図	発注
			斎藤	日付 5年10月6日 1/1
トーヨー消火器工業株式会社				図番 SD20000